



桃園市中壢區富台國民小學活動照片

時 間：107 年度

活動名稱：更新變頻電梯

升降機設計書

概要	建築物名稱	桃園市中壢區富台國民小學(廚房)		設置地址	桃園市中壢區中山東路三段369號
	操作方式	按鈕全自動式		機種型式	鋼索牽引式
	控制方式	變壓變頻控制(VVVF)		積載荷重	550 kg
	用 途	乘客	用 1 號機	最大乘員	8 名
	額定速度	60 m/min		面積	1.44 m ²
	底 板 構造	寬 1.40 m 深 1.03 m 爲3.2mm厚之不銹鋼花紋板			

升降電纜	組	1.00	15,624	15,624
✓UPS不斷電系統	組	1.00	42,966	42,966
緩衝器及支架	組	3.00	11,718	35,154
✓地震管制系統	組	1.00	19,530	19,530
試車調整費	式	1.00	19,530	19,530
全罩式安全光幕	組	1.00	19,530	19,530
安裝吊運費	式	1.00	101,556	101,556
✓電力回升裝置	組	1.00	39,060	39,060
1/2HP抽水馬達(含電源配電配線)	組	1.00	46,872	46,872
✓新設PVC排水管(含清洗、打洞、安				

說明：變頻式電梯

說明：加裝電力回升裝置



說明：電梯更新完成

說明：電力回升裝置